



החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים



פרוטוקול ועדת מכרזים

אשר התקיימה ביום 06/07/2023 בשעה 11:45 באמצעות הזום

נוכחים:

אלי יריב, יו"ר ועדת מכרזים.
אלה ונה, חברת ועדת מכרזים.
יהודה הרוש, חבר ועדת מכרזים.
מנחם רון, חבר ועדת מכרזים.

מוזמנים:

אריה ללוש, מנכ"ל החברה.
לריסה גרובמן, מנהלת תקציב והתקשרויות.
שרון נעים, נעים בדרך, יועץ של המכרז.
עוה"ד לילך דוד טימור ועדי עמיתי, יועצות משפטיות, משרד מיתר.

על סדר היום:

מכרז 13/23 - אספקה, התקנה, אחזקה ושירות תיקונים לגנרטור באצטדיון העירוני בבת ים – בקשה לביטול מכרז.

במהלך הישיבה:

לריסה: שלום לכולם, אנחנו בהרכב מלא, אפשר להתחיל.
אריה: עלינו בנושא מכרז הגנרטור לאצטדיון. יש לנו בעיה במכרז. לילך תסביר לנו ותקבלו החלטה בהתאם כדי שנוכל להתקדם בהתאם. לילך בבקשה.

לילך: צהריים טובים. יצאנו בפרסום של מכרז לרכישה והתקנת גנרטור באצטדיון. במכרז ליווה אותנו היועץ שרון נעים שנמצא איתנו בישיבה. במסגרת שאלות הבהרה, שאלו אותנו המציעים לגבי התקן של חופת ההשתקה. זה דבר מאוד דרמטי, כאשר יש בתוך האצטדיון גנרטור – כל מה שקשור להשתקת הרעש. התשובה שנמסרה היא שהדרישה היא ל-3 דציבל לחופת ההשתקה.

במועד הגשת ההצעות היו בתיבה 3 הצעות של המציעים: שמרלינג-סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ, פ.ק. אלקטרה בע"מ וטרקטורים וציוד (אי. טי. איי) בע"מ. בדקנו את ההצעות וכולם עומדים בתנאי הסף. פנינו למציעים בבקשה לבירור כדי לוודא שבאמת חופת ההשתקה שהם הציעו עומדת בתקן שצוין במסמך ההבהרות. קיבלנו תשובה שלילית – הם מתכוונים לספק חופת השתקה עם רמת השתקה אחרת. פנינו למציע הזול ביותר והוא מסר שהוא לא יכול לספק את אותה דרישה טכנית שלנו, שהיא מהותית, כך גם הודיעו האחרים. המשמעות היא שבסופו של דבר ההצעות אינן משקפות את הדרישה שלנו.

ההמלצה יחד עם יועץ החשמל שכתב את המפרט הטכני היא לבטל את המכרז. לאחר הביטול, יועץ החשמל ביחד עם יועץ אקוסטיקה יגדירו את המפרטים, ויבחנו שוב את העלויות כדי שהחברה תוכל לצאת למכרז חדש.

הבקשה מהוועדה היא:

1. לבטל את המכרז.

2. לצאת למכרז חדש עם מפרט מעודכן וכתב כמויות מעודכן.

אלה: אני מאשרת.

יהודה: מה המשמעות של לוחות הזמנים אם אנחנו מבטלים את המכרז?



החברה לתרבות פנאי וספורט בתיים



אריה : נפרסם את המכרז החדש וניתן רק שבועיים להגשת הצעות. לפני זה, נפנה ליועץ אקוסטיקה שיכתוב את המפרט של חופת ההשתקה.

אלי : איפה אמור להיות הגנרטור? בצד המזרחי או בצד המערבי של המגרש?

שרון : בצד המזרחי, בתוך המגרש. אני אציג לכם.

[מציג את תכנית האצטדיון]

אריה : זה בסדר להגיד 3 דציבל, אבל אלו מערכות מאוד מושקעות. אנחנו צריכים מערכת שבמרחק של 7 מטרים תהיה רמת השתקה של 65 דציבלים. אנחנו צריכים לעגן את זה במפרט ולצאת למכרז חדש.

אלי : הבנתי, בסדר, אני בעד.

יהודה + אלה + מנחם : בעד.

החלטה:

ועדת המכרזים מאשרת פה אחד ביטול מכרז 13/23 לאספקה, התקנה, אחזקה ושירות תיקונים לגנרטור באצטדיון העירוני בבת ים ויציאה לפרסום מכרז חדש.

יו"ר ועדת מכרזים